

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010302586945

发证日期: 2022年11月25日

有效期至: 2031年12月31日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关  
GL-63、GL-100; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 63A、100A; Ue: AC415/690V (GL-63)、AC415V (GL-100); Ie: 63A(AC415/690V)、100A(AC415V); Icw: 2kA/1s; Icm(峰值): 3kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、4P; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010302586945

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

GL - □ / □ □ □ X  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 隔离开关

(2) 额定工作电流(A): 63、100

(3) 极数: “3”: 3 极、“4”: 4 极

(4) 手柄类型: 柜内操作不注, “J”表示柜外操作

(5) “T”表示透明外壳, 无“T”表示普通外壳

(6) “X”表示祥云配色(仅 GL-100 普通外壳适用)



中国质量认证中心