



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0307-4743356

产品名称: 万能式断路器

型 号: TGW3-6300, TGW3-7500

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: A2025CCC0307-4743356 样品名称: 万能式断路器 型号: TGW3-6300, TGW3-7500 数量: 20台+25个附件 商标: TENGGEN 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2025-05-06 完成日期: 2025-05-28</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGW3-6300, TGW3-7500; U_i: 1000V; U_{imp}: 12kV; U_e: AC380/400/415V, AC660/690V; I_n: TGW3-6300: 4000A、4900A、5000A、5900A、6300A; TGW3-7500: 6300A、7500A; 过电流脱扣器类型: 电子式; I_{cs}: 120kA (AC380/400/415V), 100kA (AC660/690V); I_{cu}: 120kA (AC380/400/415V), 100kA (AC660/690V); I_{cw}: 120kA/1s (AC380/400/415V), 100kA/1s (AC660/690V); 选择性类别: B类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: 3P、4P; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC, 8NO8NC, 10NO10NC; I_{th}: 10A; AC-15: U_e/I_e: AC400V/2A; DC-13: U_e/I_e: DC250V/0.3A;</p>	
<p>主检: 孟佳炜 签名: _____ 日期: 2025-06-05</p>	<p>(检测机构名称、盖章) 2025年06月05日</p>
<p>审核: 陆林林 签名: _____ 日期: 2025-06-05</p>	
<p>签发: 黄芳 签名: _____ 日期: 2025-06-05</p>	
<p>备注:</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02402-25119Y00223
首页	√	1	02402-25119Y00223
报告组成	√	1	02402-25119Y00223
安全型式试验报告	√	152	02402-25119Y00223-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02402-25119Y00223

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验